

SPAR PÅ ENERGIE I DIN BYGNING

- nye bygninger

Energimærkningsrapport
Richard Mortensens Vej 60A-70C
Else Alfelts Vej 63 - 67
Richard Mortensens Vej 60A
2300 København S



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 16. oktober 2020
Til den 16. oktober 2030.

Energimærkningsnummer 311467588



Energistyrelsen

ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Denne rapport indeholder konklusionen af den bygningsgennemgang, der er foretaget for at kontrollere om bygningen lever op til energikravene til nye bygninger i byggetilladelsen.

Konklusionen er at

BYGNINGEN LEVER OP TIL KRAVENE I BYGGETILLADELSEN

Med venlig hilsen

Jan Demant

e-consult ApS

Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby

jd@e-consult.dk

tlf. 70226242

ENERGIKONSULENTENS UDDYBENDE KOMMENTARER

Om byggetilladelsen

Energimærket er udarbejdet på baggrund af byggetilladelsen af 5. oktober 2017.

Byggetilladelsen angiver at byggeriet skal udføres i henhold til bygningsreglement 2015. Byggeriet er klassificeret som lavenergiklasse 2020.

Om energirammen

Det beregnede energiforbrug er 19,7 kWh/m² år, hvilket opfylder kravet for lavenergiklasse 2020 i BR15 på 20,0 kWh/m² år.

Det vurderes derfor at energirammen overholdes i henhold til de gældende krav.

Om varmetabsrammen

Det samlede dimensionerende transmissionstab eksklusiv tabet gennem vinduer og døre, er 4,6 W/m². Dette overholder det maksimalt tilladte transmissionstab på 5,7 W/m².

Det vurderes derfor at varmetabsrammen overholdes i henhold til de gældende krav.

Om mindste varmeisolering

Det vurderes at kravene til mindste varmeisolering overholdes.

Om installationerne

Varmerør er isolerede.

Andre kommentarer

De anviste energipriser er beregnet ud fra en række grundlæggende standardforudsætninger og vil kunne afvige i forhold til en kommende sammenligning med en årsopgørelse. En afvigelse kan eksempelvis være i forhold til det daglige brugsmønster, antal beboere eller de ønskede rumtemperaturer i bygningen på årsbasis.

Energipriserne har ingen indflydelse på energimærkets indplacering.

ENERGIMÆRKET

ENERGIMÆRKNING AF NYE BYGNINGER

Energimærkning af nyopførte bygninger har til formål at kontrollere om bygningen lever op til energikravene i byggetilladelsen.

Mærkningen udføres af en energikonsulent som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag vurderer konsulenten om bygningen lever op til bygningsreglementets energikrav og evt. særlige krav i byggetilladelsen.

Bygningsreglementet sætter krav til hvor meget energi, der skal tilføres bygningen udefra (energiramme) ved normal brug af bygningen. Derudover sætter reglementet minimumskrav til isoleringsstandarden af bygningen (Varmetab) og til visse bygningskomponenter og installationer (mindste varmeisolering, effektivitet mv.).



BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Nuværende



Nye bygninger

Årligt varmekonsum

501,18 MWh fjernvarme 497.307 kr

Årlig overproduktion af el

-6.440 kWh fra solceller 0 kr

Samlet energjudgift 497.307 kr

Samlet CO₂ udledning 31,31 ton

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Richard Mortensens Vej 60A, 2300 København S
BBR nr	101-20123-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus
Opførelsesår	2020
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	21319 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	24273 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	3017 m ²
Uopvarmet kælderetage	3900 m ²
Energimærke	A2020

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Dette energimærke dækker beboelsesejendommen "Bastionen" beliggende Richard Mortensens Vej 60A-E, 62-68 samt 70A-70C og Else Alfelts vej 63-67, indeholdende 15 opgange i 6 til 8 etager. 21.256 m² samt ca. 3.000 m² opvarmet (teknik/depot/cykelparkering) og ca. 3.900 m² uopvarmet P-kælder. Bygningen indeholder 233 bolig lejligheder, 2-5 værelser, ca. 57-130 m² og en bagerbutik på ca. 110 m².

Ved gennemgang af bygningen forelå bl.a. Situationsplan, Grundplan, Facader og Tværsnit samt diverse detaljer. Tegninger er stikprøvevis kontrolopmålt.

Ved bygningsgennemgangen blev der ikke konstateret væsentlige afvigelser i forhold til ovennævnte tegninger.

Tegninger, energiberegning og byggetilladelse mv. er udleveret af byggefirma.

Der er udført tæthedsprøve: resultat: 0,2-0,3 l/s m². Der regnes med dette i forbindelse med energimærkning.

- Loft og tag
450 mm isolering

- Ydervægge
108 mm teglsten
63-130 mm Kingspan isolering
150-200 mm Betonbagmur
Kældervæg (mod opvarmet): Beton med 200 mm isolering, 120mm Kingspan mod P-kælder.

- Terrændæk/gulv:
Kældergulv (opvarmet)
beton
300 mm isolering.

- Vinduer og døre

Vinduespartier og døre er træ/alu.

3-lags energiglas.

Fabrikat: Kastrup

- Ventilation

Der er balanceret ventilation i bygningen (SystemAir).

Delvist naturlig ventilation - trappe, fællesområde mv.

Anlæg er med modstrømsveksler og varmeblæse.

Køkken: emhætte.

- Varmeanlæg

Fjernvarmeforsynet centralvarme (indirekte).

Radiatorer/Gulvarme i lejligheder.

Radiatorer i opvarmede fællesarealer.

Desuden forvarmet luft i ventilationsanlæg.

- Fordelingssystem

Fjernvarmen veksles

Hoved cirkulationspumpe for centralvarme er Wilo (lavenergi).

Pumper for ventilationsvarmeblæser (Wilo)

Rør er isolerede iht. DS452.

- Varmt vand

I boliger antages et årligt forbrug af varmt brugsvand på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal.

Varmvandsbeholder:

2 stk. RECI beholdere (å 2500 liter). Beholdere er isolerede.

Tilslutningsrør for VVB: isolerede iht. DS452

Der er cirkulation på det varme vand.

- Automatik

Gulvarme og radiatorer er styret af termostater.

Varme er udekompensering for styring af fremløbstemperatur til gulvarme, radiatorer & ventilation.

- Solceller

Der er monteret ca. 150 m² solcellepaneler på taget.

- Belysning:

Belysning indgår ikke i energimærkningen af boliger.

- Øvrigt elforbrug fx (indgår ikke i energimærket):

- Individuelt elforbrug

- Lys i P-kælder og opgang.

- Udebelysning

- Ventilation i P-kælder

- Trykforøger for brugsvand

- Brandventilering.

- Rampevarme (P-kælder)

- Elevatore.

FIRMA

Firmanummer 600016

CVR-nummer 31746752

e-consult ApS

Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brøndby

jd@e-consult.dk

tlf. 70226242

Ved energikonsulent

Jan Demant

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på <https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning>

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistytrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Richard Mortensens Vej 60A-70C

Else Alfelts Vej 63 - 67

Richard Mortensens Vej 60A
2300 København S



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. oktober 2020 til den 16. oktober 2030

Energimærkningsnummer 311467588